

Osoitenumero (valaistu, haja-as. alueella itseheijastavalla pohjalla)		
Talotikkaat (alin puola 1200 mm maasta, irti räystästä väh. 200 mm)		
Kattosillat (leveys vähintään 350 mm)		
Varatiet (hätäpoistuminen; tikkaat, jos pudotus on suurempi kuin 3,5 m)		
Lumiesteet (kattokaltevuus jyrkempi kuin 1:8 ja ovi lappeen alla)		
Ulkoportaot ja kaiteet		
Palovaroitin E1 (2008) määräysten mukainen		
Tulisijojen turvaetäisyydet ja suojaellitykset		
Kiukaan suojaetäisyydet ja kaiteet		
Lieden kaatumiseste , astianpesukoneen suojakaukalo		
Vesimittarin sijainti (tilavarauus - ei lämminvesivaraajan alle)		
Lämminvesirajaaja ja pyykinpesukone (tilassa lattiakaivo)		
Sisäkaiteet (h min. 900 mm, jos putoamiskork. alle 3 m. aukot max 100 mm)		
Porraskelmat (et. min. 250 mm, nousu max 190 mm, aukko max 100 mm)		
Parvekekaide (korkeus min. 1 m, aukot max 100 mm)		
Varateiden aukot (min. 500 * 600 mm, kiinteät painikkeet)		
Poistoilmaventtiilit (ns. likaiset tilat)		
Korvausilmaventtiilit (vähintään 1 / asuinhuone)		
Savuhormin rappaus / slammaus ulkotilassa		
Pääsy ullakolle (600 mm korkeammat tilat: aukko väh. 500 *600 mm)		
Ullakkotilan tuuletus (räystäiden alta ja tuuletusritilä väh. 200 * 200 mm)		
Ilmanvaihtohormien eristykset (ullakkotilassa eristettävä)		
Radonin poistoputken ilmatiiveys ullakkotilassa		
Keskusmuriyksikkö (ei autotalliin ilman palomansettia)		
Suunnitelmien mukaisuus (pohjat ja julkisivut)		
Aloituskokouksen pöytäkirja (kopio valvontaan)		
Sähkö- ja painekoetarkastuspöytäkirja (kopio valvontaan)		
Ilmanvaihdon ja painekokeen mittauspöytäkirja (kopio valvontaan)		
Käyttö- ja huolto-ohje (esitetään käyttönotossa)		
Tarkastus- ja valvontalista (kopio valvontaan)		
Öljy / hake- / pellettilämmitysjärjestelmän tarkastus (paloviranomainen)		
Jäteastia (oltava kiinteistöllä) ja jätehuoltosopimus		
Palo-osastointi		
Autotallin ja varastojen ilmanvaihto (poisto- ja korvausilma)		

Pvm. Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus