

# KUULEMINEN

## **Digita Oy, suunnitelma telecom-maston ja siihen liittyvän laitetyilan sijoittamisesta kiinteistölle, Karhunpuistikko 481-405-23-139.**

### **Lisäksi kuullaan poikkeamis- ja rakennuslupahakemuksesta**

Digita Oy on suunnittelemassa telecom-maston ja laitetyilan sijoittamista kiinteistölle Karhunpuistikko 481-405-23-139. Kohteen osoite on Reittikuja, Masku. Tarvittavan alueen pinta-ala olisi noin 150 m<sup>2</sup> sekä huoltotie.

#### **Hankekuvaus tiivistettynä**

Telecom-maston (42 m) ja siihen liittyvän laitetyilan (8,7 m<sup>2</sup>) rakentaminen. Vapaasti seisova pylväsmasto (ei haruksia). Pienehkö vuokra-alue (150 m<sup>2</sup>) ja tulotie mastolle. Perustus tehdään joko paikalla valettavalla betonianturalla tai kallioperustuksena. Maadoitusverkko upotetaan maaperään perustan ja laitetyilan ympärille. Maanrakennustyöt rajoittuvat maston ja tulotien alueelle. Kulkua rakennusaikana, jonka jälkeen vain satunnaista huoltokäyntiä. Laitetila tuodaan rakentamispaikalle valmiiksi koottuna elementtinä ja nostetaan elementtiperustuspalkkien päälle. Masto tuodaan tehtaalta osissa ja kasataan rakentamispaikalla nosturiauton avulla. Laitetila liitetään sähköverkkoon ja kuituyhteyteen.

Digita Oy:n maston ja laitetyilan rakentamissuunnitelmat on nähtävillä **30.9 – 14.10.2022** välisenä aikana Maskun kunnanvirastossa. Keskuskaari 3 ja kunnan nettisivuilla [www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/kuulutukset/](http://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/kuulutukset/)

Niiden, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma ja mahdollinen poikkeamis- ja rakennuslupahakemus vaikuttavat, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen 14.10.2022 klo 16.15 mennessä.

30.9.2022

#### **Lisätietoja antaa**

Esa Piirainen,  
esa.piiirainen@digita.fi  
Puh. 040 555 3640