

Rakennusvalvonta

RAKENNUKSEN KÄYTTÖÖNOTON TARKASTUSLISTA		
	Ok	HUOMAUTUKSET
Rakennuksen käyttöturvallisuus (RakMk E1, E3, E4, E8, F1, F2)		
Osoitenumero (valaistu, haja-as. alueella heijastavalla pohjalla)		
Talotikkaat (alin puola 1200 mm maasta, räystästä irti väh. 200 mm)		
Kattosillat, lapetikas (Katon kaltevuus yli 1:8 , lev. vähintään 350 mm)		
Varatiet (häätäpoistuminen asuinhuoneista, jos pudotus > 3,5 m -> tikas)		
Lumiesteet (kattokaltevuus yli 1:8 ja ovi/kulkureitti lappeen alla)		
Ulkoportaat (kattamaton; n 130 / e 390 mm, katettu; n 160/ e 300 mm)		
Kaiteet (pudotuskork > 500 mm-> kaide, > 700 mm-> suojaava osa+kaide)		
Palovaroittimet (Vähintään 1kpl/alkava 60 m2/kerros, sähköverkkoon)		
Tulisijojen turvaetäisyydet ja suojaellitykset (RakMk E8)		
Kiukaan suojaetäisyydet ja kaiteet		
Lieden kaatumiseste, astiapesukoneen suojakaukalo		
Vesimittari, lämminvesivaraaja, pyykinpesukone (tilassa lattiakaivo)		
Sisäkaiteet(h 900 mm, pudotuskork yli 3 m; h -> 1m, aukot max 100 mm)		
Porraskäytävät (e min. 250 mm, nousu max 190 mm, aukot max 100 mm)		
Parvekkekaide (korkeus min. 1 m, aukot max 100 mm)		
Varatiet (aukon vapaa korkeus min. 600, leveys min 500, kiinteät kahvat)		
Poistoilmaventtiilit (ns. likaiset tilat)		
Korvausilmaventtiilit (vähintään 1 / asuinhuone)		
Elementtihormin suojaetäisyydet, Ce -kyltti (Rak Mk E3)		
Tiilihormin suojaetäisyydet, rappaus/slammaus ullakolla, hormikats.		
Pääsy ullakolle (600 mm korkeammat tilat: aukko min 500 x 600 mm)		
Ullakko- ja alapohjatilan tuuletus		
Ilmanvaihtohormien eristykset (kondenssieristys, ullakkotilan eristys)		
Radonputken kondenssieristys ja ilmatiiveys ullakkotilassa		
Keskusimuriyksikkö (autotallissa palomansetilla)		
Suunnitelmien mukaisuus (muutoksista tarkekuvat valvontaan)		
Rakennusluvan katselmukset suoritettu		
Sähköasennusten käyttöönoton tarkastuspöytäkirja (kopio valvontaan)		
Vesijohtojen painekoe (kopio valvontaan)		
Ilmanvaihtojen mittauspöytäkirja (kopio valvontaan)		
Työnjohtajien tarkastusasiakirjat (vtj, Kvv-/lv, kopio valvontaan)		
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (esitetään katselmuksella)		
Jäteastia (astian etäisyys rajasta ja rakennuksista min 4 m)		
Palo-osastointi (Rak Mk E1, autosuojat Rak Mk E4)		
Autotallin ja varastojen ilmanvaihto (poisto- ja korvausilma)		

Pvm. Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys